

Prüfprotokoll für Ersteller/in von Gerüsten

Kennzeichnung/Plan für den Gebrauch



Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste

Gerüstersteller/in (ggf. Stempel) Baustelle: _____

Auftraggeber/in: _____

„Zur Prüfung befähigte Person“: _____

Arbeitsgerüst

☐ Fassadengerüst ☐ Raumgerüst ☐ Fahrbares Gerüst

Schutzgerüst

☐ Fanggerüst ☐ Dachfanggerüst ☐ Schutzdach

Sondergerüste

☐ Treppenturm ☐ _____

Verwendungs-/Nutzungsbeschränkung:

Lastklasse

☐ 2 (1,5 kN/m²) ☐ 3 (2,0 kN/m²) ☐ 4 (3,0 kN/m²) ☐ _____ (kN/m²)

Breitenklasse

☐ W06 ☐ W09 ☐ W _____

Bekleidung

☐ mit Netzen ☐ mit Planen ☐ _____

Verankerungsprotokoll ☐ wurde erstellt ☐ nicht notwendig


Durch „Zur Prüfung befähigte Person“ des/der Gerüsterstellers/in geprüft

Datum _____

Name / Unterschrift _____

Vor dem Gebrauch müssen die Gerüstnutzer Eignung und Betriebssicherheit feststellen.

Warnhinweise:



CHECKLISTE				
	Überprüfung	in Ordnung		nicht zutreffend
		ja	nein	
Gerüstbauteile	augenscheinlich unbeschädigt	☐	☐	☐
Standicherheit	Tragfähigkeit der Aufstandsfläche	☐	☐	☐
	Fußspindel – Auszugslänge	☐	☐	☐
	Verstreben/ Diagonalen	☐	☐	☐
	Längsriegel – in Fußpunkthöhe	☐	☐	☐
	Gitterträger – Aussteifungen	☐	☐	☐
	Verankerungen – nach Montageanweisung/ Aufbau- und Verwendungsanleitung/ Zulassung	☐	☐	☐
Beläge	Gerüstlagen – voll ausgelegt/ Belagsicherungen	☐	☐	☐
	Systembeläge – einschließlich Konsolenbeläge	☐	☐	☐
	Eckausbildung – in voller Breite herumgeführt	☐	☐	☐
	Fanglage – ausreichende Breite, Abstand	☐	☐	☐
	Gerüstbohlen – Querschnitt, Auflagerung	☐	☐	☐
	Öffnungen – zwischen den Belägen	☐	☐	☐
Arbeits- und Betriebssicherheit	Seitenschutz – einschließlich Stirnseitenschutz	☐	☐	☐
	Wandabstand $\leq 0,30$ m	☐	☐	☐
	innenliegender Seitenschutz	☐	☐	☐
	Schutzwand im Dachfanggerüst	☐	☐	☐
	Schutzdach	☐	☐	☐
	Verkehrssicherung – Beleuchtung	☐	☐	☐
	Zugänge – Abstand ≤ 50 m	☐	☐	☐
	– Aufzug, Transportbühne	☐	☐	☐
	– Gerüsttreppe	☐	☐	☐
	– innenliegender Leitergang	☐	☐	☐
Gerüst ist mit Kran versetzbar	☐	☐	☐	
Fahrgerüste	Fahrrollen	☐	☐	☐
	Ballast/ Verbreiterungen	☐	☐	☐
Kennzeichnung	Gerüstkennzeichnung – an den Zugängen	☐	☐	☐
Sperrung:	Nicht fertig gestellte Bereiche abgegrenzt und Verbotsschilder „Zutritt verboten“ angebracht	☐	☐	☐
Bemerkungen/ Hinweise:				
Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind.				

Verteiler: Baustelle, Auftraggeber/in, Gerüstersteller/in